

# 铜川市王益区人民政府

类别： A

签发人：刘军

铜王政函〔2021〕22号

## 对市十六届人大六次会议第39号建议的复函

王亚利代表：

您提出的《关于支持利用美鑫电厂热源实施北市区集中供暖的建议》（第39号）收悉。现答复如下：

接到您的建议后，我区高度重视，委托陕西省庆华工程咨询有限责任公司对北市区居民供暖需求及美鑫电厂的热负荷等基本情况开展前期调研工作，形成《铜川市北市区及产业园区供热管网建设项目》项目建议书。该项目拟利用美鑫锦阳电厂热源实施北市区及产业园区集中供热管网建设，热负荷约496MW，供热面积992.9万 $m^2$ ，铺设供热管道36km，新建换热站106座、泵房8座，配套建设电力和给排水工程等。

由于热源美鑫电厂位于耀州区，项目需跨区域实施，涉及耀州区政府、印台区政府，实施过程中需协调解决耀州区政府、印台区政府项目建设用地、项目供水问题。下一步，我区将加大与热源美鑫电厂、市自来水公司、耀州区政府、印台区政府及市级

相关部门的沟通对接，提出项目可行性研究报告。

铜川市王益区人民政府

2021年5月8日

（联系人：刘畅 电话：13629198790）

